

Herzogstandbahn

Am Tanneneck 6
82432 Walchensee

Tel: 08858 236
Fax: 08858 718

info@herzogstandbahn.de
www.herzogstandbahn.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Dezember 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Herzogstandbahn



Herzogstandbahn

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Gästeführungen](#), [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg zwischen Parkplatz und Eingang \(Kasse und Bahn\)](#), [Weg zwischen Parkplatz und - Nebenein- und -ausgang \(ohne Treppen\)](#), [Weg zwischen Ausstieg Bahn \(Talstation\) und Parkplatz](#), [Beschilderung außen](#), [Treppe zum Eingang](#), [Treppe vom Ausgang Seilbahn \(Talstation\) zum Parkplatz](#), [Rampe Eingang](#)

Eingang Talstation

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Talstation](#), [Beschilderung außen](#)

Eingang Bergstation

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Bahn Bergstation und Ausgang sowie Eingang](#), [Weg zwischen Ein-/Ausgang Bergstation und Aussichtspunkt](#), [Ein- und Ausstiegsbereich Bergstation](#), [Beschilderung außen](#)

Schalter Tal

Zugehörige Modulbögen: [Schalter Tal](#), [Orientierung und Wegweisung \(Beschilderung\) innen](#)

Schalter Berg

Zugehörige Modulbögen: [Schalter Bergstation](#), [Beschilderung außen](#)

Damentoilette

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Eingang/Kasse und Toiletten](#), [Damentoilette](#), [Damentoilette - Vorraum mit Waschbecken](#), [Orientierung und Wegweisung \(Beschilderung\) innen](#)

Kabinenbahn

Zugehörige Modulbögen: [Kabinenbahn](#)

Nebeneingang Talstation (Zustieg zur Bahn ohne Treppen)

Zugehörige Modulbögen: [Nebeneingang Talstation \(Zustieg zur Bahn ohne Treppen\)](#), [Orientierung und Wegweisung \(Beschilderung\) innen](#)

Eingangsbereich Zugang zur Bahn (Talstation)

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Zugang zur Bahn \(Talstation\)](#), [Weg zwischen Eingang Talstation und Eingangsbereich Zugang zur Bahn \(Talstation\)](#), [Orientierung und Wegweisung \(Beschilderung\) innen](#), [Treppe auf dem Weg zur Bahn](#), [Tür auf dem Weg von der Kasse zur Bahn](#)

Herrentoilette

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Eingang/Kasse und Toiletten](#), [Herrentoilette](#), [Herrentoilette - Vorraum mit Waschbecken](#), [Orientierung und Wegweisung \(Beschilderung\) innen](#)

Parkplatz



Parkplätze



Parkplätze

Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Anzahl der PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderung: 3

Diese Stellplätze sind entsprechend gekennzeichnet.

Entfernung dieser Stellplätze zum Eingang: 12 m

Breite eines Stellplatzes: 350 cm

Länge eines Stellplatzes: 550 cm

Wege im Außenbereich des Betriebes

Weg zwischen Parkplatz und Eingang (Kasse und Bahn)



Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg zum Eingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt auf eine Breite von: 0 cm

Maximale Längsneigung: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 12 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m


Weg zwischen Bahn Bergstation und Ausgang sowie Eingang



Weg Seilbahn Bergstation und Ein- und Ausgang



Weg Seilbahn Bergstation und Ein- und Ausgang



Weg Seilbahn Bergstation und Ein- und Ausgang

Breite des Weges: 230 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 0 %

Weg zwischen Ein-/Ausgang Bergstation und Aussichtspunkt



Weg zur
Aussichtsplattform



Aussichtsplattform



Weg zur
Aussichtsplattform



Weg zur
Aussichtsplattform

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 5 m

Weg zwischen Parkplatz und - Nebenein- und -ausgang (ohne Treppen)

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 7 m

Maximale Querneigung: 0 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 0 m

Weg zwischen Ausstieg Bahn (Talstation) und Parkplatz



Weg vom Ausstieg
Talstation zum
Parkplatz



Weg vom Ausstieg
Talstation zum
Parkplatz



Weg vom Ausstieg
Talstation zum
Parkplatz



Weg vom Ausstieg
Talstation zum
Parkplatz

Breite des Weges: 176 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 25 m

Eingangsbereich

Eingang Talstation



Eingang



Eingang

Lichte Breite der Tür: 100 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand oder durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Ein- und Ausstiegsbereich Bergstation



Ein- und Ausgang
Bergstation



Ein- und
Ausstiegsbereich
Bergstation



Ein- und
Ausstiegsbereich
Bergstation



Ein- und
Ausstiegsbereich
Bergstation



Ein- und
Ausstiegsbereich
Bergstation

Lichte Breite der Tür: 214 cm

Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Nebeneingang Talstation (Zustieg zur Bahn ohne Treppen)



Zugang zur Bahn
über Nebeneingang

Lichte Breite der Tür: 97 cm

Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Eingangsbereich Zugang zur Bahn (Talstation)



Zugang zur Bahn

Lichte Breite der Tür: 104 cm

Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 229 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rezeption / Schalter / Tresen / Kasse

Schalter Tal



Schalter



Schalter


Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 250 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 250 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 93 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 93 cm

Schalter Bergstation



Schalter Bergstation



Schalter Bergstation

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 200 cm

Breite des Kassendurchgangs: 65 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 130 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 130 cm

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg zwischen Eingang Talstation und Eingangsbereich Zugang zur Bahn (Talstation)



Weg zur Bahn



Weg zur Bahn



Weg zur Bahn



Weg zur Bahn

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 200 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 157 cm

Weg zwischen Eingang/Kasse und Toiletten



Weg zu den Toiletten

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 200 cm

Sanitärraum

Damentoilette



Damentoilette



Damentoilette

Zugang

Lichte Breite der Tür: 60 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 92 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 93 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach innen.

WC

WC für Damen

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 27 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 27 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 92 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 93 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 42 cm

Herrentoilette



Tür Herrentoilette



Herrentoilette



Herrentoilette



Herrentoilette

Zugang

Lichte Breite der Tür: 75 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 122 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 94 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach innen.

WC

WC für Herren

Tiefe des WC-Beckens: 57 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 57 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 92 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 57 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 161 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 63 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 44 cm

Damentoilette - Vorraum mit Waschbecken



Eingang
Damentoilette



Tür zum Vorraum
Damentoilette



Vorraum
Damentoilette



Waschbecken
im Vorraum
Damentoilette

Zugang

Lichte Breite der Tür: 80 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 89 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 103 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 83 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

Herrentoilette - Vorraum mit Waschbecken



Tür Vorraum
Herrentoilette



Vorraum
Herrentoilette



Waschbecken
Vorraum
Herrentoilette

Zugang

Lichte Breite der Tür: 80 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 81 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 85 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 86 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

Kabinenbahn



Eingang
Kabinenbahn



Kabinenbahn



Kabinenbahn

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zugang zur Kabinenbahn

Breite der Tür zum Raum: 128 cm

Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe Türschwelle: 6 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 340 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 200 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 230 cm

Es gibt keinen Alarm.

Gästeführungen

Voranmeldung notwendig.

Medien (Internetseite, Broschüren)

Internetseiten

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung auf den Internetseiten

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung in Broschüren / Flyer, CD / DVD

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang



Treppe und Rampe zum Eingang

Anzahl der Treppenstufen: 3

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppe auf dem Weg zur Bahn



Treppe auf dem Weg zur Bahn



Treppe auf dem Weg zur Bahn

Anzahl der Treppenstufen: 7

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Treppe vom Ausgang Seilbahn (Talstation) zum Parkplatz



Treppe auf dem Weg vom Ausstieg aus der Seilbahn zum Parkplatz



Treppe auf dem Weg vom Ausstieg aus der Seilbahn zum Parkplatz



Treppe auf dem Weg vom Ausstieg aus der Seilbahn zum Parkplatz

Anzahl der Treppenstufen: 7

Höhe der Stufe / der Schwelle: 19 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig

Rampe Eingang



Rampe zum Eingang



Rampe und Treppe

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 200 cm

Maximale Längsneigung: 13 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 119 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 290 m

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 114 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 200 cm

Tür auf dem Weg von der Kasse zur Bahn



Tür auf dem Weg
zur Bahn



Tür auf dem Weg
zur Bahn

Lichte Breite der Tür: 157 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm