

## PA-1375-2016 Touristinformation Nordseebad Carolinensiel / Harlesiel Detailinformation

Nordseestr. 1  
26409 Carolinensiel /  
Harlesiel

Tel: 04464/9493-0  
Fax:

info@carolinensiel.de  
[www.carolinensiel.de](http://www.carolinensiel.de)

### Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parkplatz



Weg vom Parkplatz  
in unmittelbarer  
Nähe des Eingangs

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#) , [Weg von Parkplatz zum Eingang](#)

#### Eingangsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Touristinfo / Cliner-Quelle](#)

#### Touristinfo in der Cliner-Quelle



Kasse/Tresen/  
Touristinformation  
und Eingang  
Schwimmbad /  
Kurmittel



Tresen  
Infoformation  
und Durchgang  
zum Kur- und  
Wellnessbereich

## Parkplatz

---



weg vom Parkplatz  
in unmittelbarer  
Erreichbarkeit des  
Eingangs

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 340 cm.

Stellplatzlänge: 450 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

## Eingangsbereich Touristinfo / Cliner-Quelle

---



Haupteingang mit  
Automatik-Tür



2.te Durchgangstür,  
Windfang zur  
Touristinfo  
Automatik-Tür

---

Eingangstür

Haupteingang Touristinfo und Cliner Quelle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schalter/Tresen/Kasse

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Touristinfo / Rezeption / Kassenbereich Schwimmbad , Kuren

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Technische Hilfsmittel / diverse Angaben

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Liftete im Schwimmbad und Kureinrichtung

## Weg von Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 7 m.